



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432011
телефон: (8-8422) 42-64-01 Факс (8-8422) 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071
тел/факс 42-64-06, 42-65-55, www.ugpn.ru, E-mail: ugpnuln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и г. Новоульяновску

433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, ул. Новокомбинатовская, д. 31,
тел./факс: 8(84254) 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_n@mail.ru

Предписание № 79/1/47

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЛЮГИНСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, директору Смирновой Нине Александровне

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску (заместителя Главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору), Хайретдинова Ильдуса Ревкатовича от 24.06.2019 года № 79, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: "09" июля 2019 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин., "02" августа 2019г. с 09 час.00 мин. до 10 час. 00 мин. проведена плановая, выездная проверка по надзору государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Сучковым Николаем Владимировичем в зданиях и помещениях МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЛЮГИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенного по адресу: 433630, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ЦИЛЬНИНСКИЙ, СЕЛО ПИЛЮГИНО, УЛИЦА КРАСНАЯ ГОРКА, 22; РАЙОН ЦИЛЬНИНСКИЙ, СЕЛО ПИЛЮГИНО, УЛИЦА КРАСНАЯ ГОРКА, 20.

3. При проведении проверки присутствовали:

Смирнова Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 г. № 73 254 885-ТО-142 для здания детского сада, расположенного по адресу: Цильнинский район, с. Пилюгино, ул. Красная Горка, 20, содержит недостоверные сведения.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ) часть 3 статьи 64	01.03.2020 год	
2.	Декларация пожарной безопасности от 15.01.2018 № 73 254 885-ТО-141 для здания школы, расположенного по адресу: Цильнинский район, с. Пилюгино, ул. Красная Горка, 22, содержит недостоверные сведения.	Федеральный закон №123-ФЗ часть 3 статьи 64	01.03.2020 год	
3.	В здании дошкольной группы не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно автоматической пожарной сигнализации. <i>При проведении проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации установлено, что автономный источник питания (аккумуляторная батарея) находится в неисправном состоянии.</i>	ППР в РФ п. 61	01.03.2020 год	
4.	В здании дошкольной группы помещение пожарного поста (общий коридор, место установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации) не оборудовано аварийным освещением.	Федеральный закон №123-ФЗ) ст. 4 ч. 4, ст.6 ч.1; НПБ 88-2001* п.12.55; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12	01.03.2020 год	
5.	В здании дошкольной группы не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). <i>Огнезащитная обработка кровли здания проведена в 2015 году, инструкция завода изготовителя отсутствует. Документы о проверке огнезащитной обработки не предоставлены при проверке.</i>	ППР в РФ п. 21	01.03.2020 год	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


(подпись)





Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору
Сучков Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"02" августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

"02" августа 2019 г.